

Sitzung des Technischen Ausschusses am 22.03.2021

Sitzung des Gemeinderates am 26.03.2021

öffentlich

Sitzungsvorlage 39/2021**Wasserwerk Nordheim;****Bau einer zweiten Versorgungsleitung vom Hochbehälter Landturmbacken nach Nordheim**Sachverhalt:

Zuletzt wurde das Thema in der Gemeinderatssitzung am 25. April 2018 behandelt. Damals wurde eine aktuelle Rohrnetzanalyse vorgestellt und auf die Risiken der Wasserversorgungsleitung vom Hochbehälter Landturmbacken hingewiesen.

Das Problem in unserem Fall ist, dass die Versorgung von Nordheim und Nordhausen aktuell über eine einzige ca. 1,6 km lange Zuleitung aus dem Jahr 1960 erfolgt. In einem Schadensfall, bspw. bei einem Rohrbruch dieser Wasserhauptleitung, würden Nordheim und Nordhausen nicht mit Wasser versorgt werden, bis der Rohrbruch repariert ist. Besonders kritisch wäre ein Rohrbruch der Versorgungsleitung eines ca. 200 Meter langen Teilstücks, das direkt unter der Landesstraße L 1105 verläuft.

Aus Gründen der Redundanz und um im Falle eines Schadens nicht von lediglich einer bestehenden Versorgungsleitung abhängig zu sein, schlägt die HNVG vor, eine zweite Leitung vom Hochbehälter Landturmbacken zum Nordheimer Ortsnetz zu errichten. Hier könnte dann auch das sich derzeit in Vorbereitung befindliche Gewerbegebiet Breitenbaum berücksichtigt werden. Das Landratsamt Heilbronn ist über den Sachverhalt informiert und befürwortet eine zweite Leitung.

2018 konnte sich der Gemeinderat nicht dazu durchringen, die Umsetzung der Maßnahme weiter zu verfolgen. Die HNVG als unser technischer Betriebsführer hält diese Leitung aus den oben ausgeführten Gründen für dringend.

In der Sitzung werden Vertreter der HNVG über das Erfordernis der Maßnahme und Möglichkeiten der Umsetzung informieren. Außerdem werden finanzielle Fördermöglichkeiten für die Maßnahme vorgestellt.

Beschlussvorschlag:

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

MR