

Sitzung des Technischen Ausschusses am 24.01.2022

Sitzung des Gemeinderates am 28.01.2022

öffentlich

220124 / 220128 Sitzungsvorlage 5/2022**Abwasserbeseitigung; technische Betriebsführung der Regenüberlaufbauwerke;
Vergabe an einen externen Dienstleister**Sachverhalt:

Innerhalb ihres Kanalisationsnetzes betreibt die Gemeinde Nordheim derzeit 10 Regenüberlaufbecken.

Ein Regenüberlaufbecken (RÜB) ist ein Bauwerk zur Mischwasserbehandlung, das sich bei Regen füllt und während und nach dem Regenereignis zur Kläranlage entleert wird. So führen nur starke Regenereignisse zu einem Überlaufen ungereinigten Mischwassers in das Gewässer, während der Abfluss kleiner Regenereignisse – die einen Großteil des jährlichen Niederschlagsgeschehens ausmachen – gespeichert und zur Kläranlage geleitet wird.

Der Betrieb dieser Anlagen, der bisher vom Bauhof geleistet wird, ist mit der Zeit zunehmend aufwändig und kompliziert geworden. Rechtliche und technische Anforderungen sind permanent gestiegen. Um den Verpflichtungen zu entsprechen ist beabsichtigt, die technische Betriebsführung Abwasser für die Anlagen der Regenwasserbehandlung an einen externen Dienstleister zu vergeben. Dafür kommt nach Auffassung der Verwaltung insbesondere in einer ersten Auftragsperiode die HNVG in Frage, mit der die Gemeinde schon bisher auf mehreren Feldern der Ver- und Entsorgung zusammenarbeitet und die auch bei anderen Kommunen im Landkreis diese Aufgabe zur Zufriedenheit erfüllt.

Die HNVG wird regelmäßige Kontrollen in den Anlagen durchführen, diese warten und insgesamt ein aktives Störfallmanagement betreiben. Die anfallenden Arbeiten, die bisher nicht im Detail erfasst sind, werden dokumentiert und stehen damit künftig für eine detaillierte Leistungsbeschreibung zur Verfügung. Über die laufende Kontrolle und Wartung hinaus wird ganzjährig ein Bereitschaftsdienst vorgehalten.

Das Angebot der HNVG vom 15.12.2021 beträgt 30.923,34 EUR brutto jährlich. Nicht kalkulierbare Arbeiten, bspw. der Einsatz von Saugwägen, werden auf Nachweis abgerechnet. Der Vertrag soll zunächst für eine Laufzeit von 2 Jahren abgeschlossen werden und endet mithin am 31.12.2023.

Beschlussvorschlag:

Die Heilbronner Versorgungs GmbH wird auf der Grundlage ihres Angebots vom 15.12.2021 für die Dauer von 2 Jahren mit der technischen Betriebsführung der Regenüberlaufbecken der Gemeinde Nordheim beauftragt.

SB