

**Eigenbetrieb der Wasserversorgung;
Ringschluss der Wasserleitung in der Gartenstraße Nordhausen;
Vorstellung der Maßnahme mit Baubeschluss**

Sachverhalt:

Die Wasserleitung in der Gartenstraße ist von der Hausnummer 26 bis zur Hausnummer 36 lückenhaft. Um die Versorgungssicherheit zu verbessern, hat die Heilbronner Versorgungs GmbH den Ausbau des Ringschlusses an besagter Stelle vorgeschlagen. Mit der Maßnahme werde auch das Risiko von stagnierendem Wasser in den Sticleitungen minimiert und die Fließverhältnisse verbessert. Hierfür soll eine Wasserversorgungsleitung von 80 m Länge in Rohrgrabenbreite eingebaut werden. Zusätzlich sind zwei neue Hydrantenschächte und 6 Hausanschlüsse einzubinden.

Nach vorliegender Kostenschätzung der HNVG entsteht folgender Aufwand:

Material-, Rohrverlegungs- und Tiefbaukosten: 116.025 EUR brutto

Ingenieursleistungen zur Baumaßnahme: 9.115 EUR brutto

Örtliche Bauüberwachung: 4.522 EUR brutto

Damit entsteht ein Gesamtaufwand von 129.662 EUR brutto. Im Wasserwerk stehen für investive Maßnahmen 200.000 EUR zur Verfügung. Die Arbeiten sollen durch die Heilbronner Versorgungs GmbH ausgeführt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Ringschluss der Wasserleitung in der Gartenstraße Nordhausen soll hergestellt werden (Baubeschluss). Die Kostenschätzung der HNVG wird gebilligt.

Anlage/n:

1. Lageplan geplanter Ringschluss

Sachbearbeitung	Steffen Braun	13.07.2023
geprüft/freigegeben	Schiek, Volker	13.07.2023